



# Emissionsmessung Bioenergiedorf Möggingen

## Holzhackschnitzelkessel 1.200 kW<sub>th</sub>

Abgasmessung nur alle 3 Jahre erforderlich

Messkomponente	Kohlenmonoxid (CO)	NO <sub>x</sub> als NO <sub>2</sub>	Gesamtkohlenstoff als C	Feststoffe (Staub)	Anteil Kessel an Wärmeversorg.	Vollbenutzungsstunden
<b>Grenzwert BImSchG</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>10</b>	<b>100</b>		
Einheit	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	kWh <sub>th</sub>	h p.a.
2011	105	219	4	3,5	1.665.654 (53,3%)	1.388
2012	-	-	-	-	1.315.720 (32,8%)	1.096
2013	-	-	-	-	1.559.670 (37,4%)	1.299
2014	76	247	5	1	1.158.510 (29,8%)	965
2015	-	-	-	-	1.577.150 (41,2%)	1.314

