

Bescheinigung

über die primärenergetische Bewertung der Fernwärme nach AGFW FW 309-1

Nahwärmeversorgung Möggingen

Schulstraße 21, 78315 Radolfzell-Möggingen

der Stadtwerke Radolfzell GmbH

STADT | WERKE

Basierend auf Plandaten wurde ein Primärenergiefaktor von $f_{P,FW}=0$ ermittelt.

Grundlagen:


Gesamtwärmeeinspeisung in das Wärmenetz: 3.920 MWh

Anteile an der Wärmeerzeugung:

Mit Biogas-BHKW erzeugt: 60 % Mit Holzkessel erzeugt: 40 %

Gültigkeit der Bescheinigung bis: 11.08.2017

Primärenergiefaktoren Fernwärme



Bietigheim-Bissingen, 12.08.2014

Dipl. Ing. Jens Maier Sachverständiger

f_n-Gutachter AGFW-FW609-195

